

(記載例)

別表第2

巡視点検基準及び測定項目

| 項目 対象 | | 日常巡視点検手入 | | | 定期巡視点検手入 | | | 精密点検手入 | | | 測定 | | |
|----------|------------|----------|-----|-----------------------|----------|----------------|-------------------------------|--------|----|----------------------|-----|----|-----------|
| | | No. | 周期 | 点検箇所のねらい | No. | 周期 | 点検箇所のねらい | No. | 周期 | 点検箇所のねらい | No. | 周期 | 点検箇所のねらい |
| 可搬形発電設備 | 原動機関係 | 1 | 1日 | 始動点検 | 1 | 3ヶ月 | エンジンの主要部分の点検、整備 | 1 | 1年 | ラジエータコア部の点検・清掃 | 1 | 1年 | 騒音測定(防音形) |
| | | 2 | 一週間 | 燃料、潤滑油及び冷却水系統の漏れ等外観点検 | 2 | 3ヶ月 | ファンベルトの点検及び調整 | 2 | 1年 | 排気色の点検 | 2 | 1年 | シーケンス試験 |
| | | 3 | 一週間 | 蓄電池の液量及び比重 | 3 | 6ヶ月 | 燃料及び潤滑油フィルタの点検、交換 | 3 | 1年 | 保安装置の操作点検 | | | |
| | | | | 4 | 6ヶ月 | 回転速度、異音、振動及び温度 | | | | | | | |
| | 発電機関係 | 1 | 1日 | 異音、異臭、振動及び加熱等外観点検 | 1 | 3ヶ月 | 異音、振動及び温度 | 1 | 1年 | 軸受の点検手入れ又は交換 | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |
| | | 2 | 一週間 | カーボンブラシ、集電環の点検 | 2 | 6ヶ月 | 各部の汚損、緩み損傷及び伝達装置の点検 | 2 | 1年 | 発電機本体及び制御装置内部の点検及び清掃 | 2 | 1年 | 継電器試験 |
| | | | | | 3 | 1年 | 通風部の点検 | 3 | 1年 | 保護措置の動作点検 | 3 | 1年 | シーケンス試験 |
| | | | | 4 | 1年 | 制御装置の点検 | | | | | | | |
| 負荷設備 | 断路器遮断器開閉器類 | 1 | 随時 | 外観点検 異音、異臭、開閉表示 | 1 | 3ヶ月 | 各部の緩み、脱落、加熱、変色、損傷及び開閉動作の異常の有無 | | | | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |

(記載例)

別表第2

| 項目 対象 | | 日常巡視点検手入 | | | 定期巡視点検手入 | | | 精密点検手入 | | | 測定 | | |
|------------------|---------|----------|-----------------------------|--|----------|-----------|--|--------|-----|--|-----|--------|----------|
| | | No. | 周 期 | 点検箇所のねらい | No. | 周 期 | 点検箇所のねらい | No. | 周 期 | 点検箇所のねらい | No. | 周 期 | 点検箇所のねらい |
| 負 荷 設 備 | 変 圧 器 | 1 | 随 時 | 外観点検 異音、異臭、振 動、 漏油、油量、温度 | 1 | 3ヶ月 | 各部の清掃 ブッシングの損 傷、 ブスの塵埃、汚 損、 過熱、緩み | 1 | 3 年 | 内部点検、コイル 接続部、リード線 等又は油中ガス分 析 | 1 | 1 年 | 絶縁抵抗測定 |
| | 電 動 機 | 1 | 随 時 | 外観点検 異音、異臭、振 動、 回転、過熱及び吸 油状況 | 1 | 3ヶ月 | 音響、振動、温 度、各部の汚損、 緩み、損傷、伝達 装置の異常など外 部点検 | 1 | 3 年 | 軸受の点検手入れ 又は交換 電動機の本体及び 通風附属装置など の手入れ清掃 | 1 | 1 年 | 絶縁抵抗測定 |
| | | | | | 2 | 1ヶ月 | 接地線接続部点検 | 2 | 3 年 | | 2 | 1 年 | 接地抵抗測定 |
| | 照 明 設 備 | 1 | 随 時 | 異音、汚損、不点 | 1 | 1ヶ月 | 照明器具の汚損、 損傷、異音、緩 み、外部点検 | | | | 1 | 1 年 | 絶縁抵抗測定 |
| | 電熱設備 | 1 | 随 時 | 接続部の変色、過熱 | 1 | 1ヶ月 | 各部の変色、損 傷、緩み、可燃物 との離壁状況 | | | | 1 | 1 年 | 絶縁抵抗測定 |
| 配 線 | 1 | 随 時 | 開閉器の点検、じ んあい、電線の工 事方法 | 1 | 1ヶ月 | 開閉器、器具の接続 | | | | 1 | 1 年 | 絶縁抵抗測定 | |